

令和 7 年 7 月 9 日

関係各位

施設課

### 消防用設備（連結送水管）定期点検の実施について

標記について、下記のとおり実施しますのでお知らせします。  
点検中は消火栓の赤い表示ランプが点滅することがあります。  
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

#### 記

1. 点検期間：令和 7 年 7 月 17 日(木)～令和 7 年 7 月 18 日(金)
2. 点検範囲：講義棟、総合研究棟、電気 1 号棟、機械建設 1 号棟、  
機械建設 2 号棟、原子力安全・システム安全棟、生物 1 号棟、  
環境システム棟  
※送水口位置については別紙図面をご参照ください。
3. 点検内容：連結送水管設備の耐圧性能試験  
建物の 1 階屋外壁面送水口及び 3 階以上の消火栓箱、階段室付近  
及び屋上にて耐圧性能試験を行います。
4. 点検業者：新潟ニッタン（株）
5. 問い合せ先：施設課電気係 内線 9233

長岡技術科学大学 屋外消火栓・連結送水管・消防用水設備図（2025年3月31日現在）



屋外消火栓・消防用水設置の対象範囲（渡り廊下で接続されている建物は一棟扱いです）  
1階・2階の合計面積 42760, 07m<sup>2</sup>

消防用水の水量は、5000m<sup>2</sup>ごとに20m<sup>3</sup>のため、180m<sup>3</sup>必要

池 77m<sup>3</sup> (水深90cm)  
池 60m<sup>3</sup> (水深50cm)

送水口  
：今回点検対象

