

令和6年 8月 29日

各 位

施設課

令和6年度 局所排気装置における面風速測定結果の報告について

令和6年7月1日付けでお知らせしました局所排気装置における面風速測定について、下記のとおり実施しましたので、報告いたします。

1. 測定日

令和6年7月9日（火）17日（水）

2. 測定台数

119台（別紙「令和6年度 局所排気装置調査表」のとおり）
(休止中：9台 / 測定不能：4台)

3. 予防規則の基準値に満たない装置（休止中、測定不能台数含まず）

有機溶剤中毒予防規則（0.4m/s）：10台
特定化学物質等障害予防規則（0.5m/s）：14台

4. 留意事項

- ・測定不能、基準値に満たない局所排気装置は、基準値以上の面風速を確認後に使用するようにしてください。
- ・老朽化した装置もあるため、故障等には十分注意して使用してください。
- ・フィルター汚れ、動作不良の装置等については、整備等を検討してください。
- ・面風速の再測定の要望は、施設課までお知らせください。
- ・点検済みシールは面風速測定等の結果に基づき福祉・職員係から学内便で送付します。

<参考>

有機溶剤中毒予防規則第20条（局所排気装置の定期自主検査）

有機溶剤中毒予防規則第16条（局所排気装置の性能）において0.4m/s以上の制御風速（面風速）が必要

特定化学物質等障害予防規則第29条（定期自主検査を行うべき機械等）

特定化学物質等障害予防規則第30条（定期自主検査）

特定化学物質等障害予防規則第7条（局所排気装置等の要件）において0.5m/s以上の制御風速（面風速）が必要

（連絡先） 施設課 機械係（内線9234）

令和6年度(2024) 局所排気装置(ドラフトチャンバー)調査表 (調査期間: 2024.07)

棟名称	階	部屋番号	部屋名称	型番	寸法 幅×奥行×高さ (mm)	排ガス 洗浄 装置	測定面 風速値 (m/s)	<参考>		各開口面の測定値(m/s) [開口幅1200mm以下は6点測定 開口幅1200mm以上は8点測定]	備考			
								<参考> 有機則 (0.4m/s)	<参考> 特化則 (0.5m/s)					
物質・材料 経営情報2号棟	1	154	セラミックス構造設計1	CBZ-SC12-H-S1	1200×750×2250	—	0.40		NG	0.52 0.51	0.51 0.51	0.54 0.40	-	実験機器あり
物質・材料 経営情報2号棟	2	254	共通機器室3	CBZ-SC15-H-S1	1500×750×2250	—								測定不能 ダクト内水がある可能性あり
物質・材料 経営情報2号棟	3	352	分子・プラズマ物理化学研究室2(西)	CBZ-SC12-H-S1	1200×750×2250	—	0.12	NG	NG	0.21 0.26	0.17 0.16	0.13 0.12	-	フィルター汚れ AC不良(左側)
物質・材料 経営情報2号棟	3	352	分子・プラズマ物理化学研究室2(東)	CBZ-SC12-H-S1	1200×750×2250	—	0.53			0.55 0.55	0.53 0.53	0.53 0.55	-	ダンパー半開
物質・材料 経営情報2号棟	3	354	実験室	CBZ-SC12-H-S3	1200×750×2250	—	0.50			0.54 0.50	0.54 0.51	0.55 0.51	-	フィルター汚れ
物質・材料 経営情報2号棟	3	355	実験室(南)	CBZ-SC12-H-S3	1200×750×2250	—	0.38	NG	NG	0.41 0.39	0.40 0.39	0.40 0.38	-	フィルター汚れ
物質・材料 経営情報2号棟	3	355	実験室(北)	CBZ-SC12-H-S3	1200×750×2250	—	0.37	NG	NG	0.40 0.39	0.37 0.37	0.38 0.37	-	フィルター汚れ
物質・材料 経営情報2号棟	3	360	実験室	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—	0.59			0.70 0.59	0.71 0.60	0.71 0.59	-	
物質・材料 経営情報2号棟	4	452	実験室	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—	0.60			0.64 0.64	0.67 0.63	0.60 0.67	-	
物質・材料 経営情報2号棟	4	452	実験室	CBZ-SC15-H-S2	1500×750×2250	—	0.51			0.55 0.54	0.60 0.53	0.52 0.51	0.54	
物質・材料 経営情報2号棟	4	453	実験室	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—	0.57			0.67 0.70	0.57 0.57	0.67 0.67	-	
物質・材料 経営情報2号棟	4	454	機能ガラス工学研究室2(北)	CBZ-ZC12-H-S	1200×750×2650	—	0.50			0.75 0.72	0.81 0.78	0.59 0.50	-	実験機器あり
物質・材料 経営情報2号棟	4	454	機能ガラス工学研究室2(南)	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—	0.55			0.69 0.65	0.68 0.66	0.63 0.55	-	
物質・材料 経営情報2号棟	4	455	実験室	CBZ-SC15-H-S1	1500×750×2250	—	0.69			0.77 0.75	0.77 0.70	0.80 0.69	0.80 0.71	
物質・材料 経営情報2号棟	4	458	実験室	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—	0.71			1.06 0.90	1.10 0.71	1.06 0.94	-	
物質・材料 経営情報2号棟	4	461	超分子物性化学研究室	CBZ-SC15-T-S2	1500×750×2250	—	0.50			0.53 0.55	0.52 0.52	0.51 0.53	0.50 0.52	
物質・材料 経営情報2号棟	4	462	超分子物性化学研究室(南)	CBZ-SC12-T-S2	1200×750×2250	—	0.53			0.53 0.54	0.55 0.54	0.56 0.53	-	
物質・材料 経営情報2号棟	4	462	超分子物性化学研究室(北)	CBZ-SC12-T-S2	1200×750×2250	—	0.51			0.59 0.58	0.53 0.53	0.51 0.52	-	
物質・材料 経営情報2号棟	4	464	超分子物性化学研究室	CBZ-DF12	1200×750×1400	—	0.60			0.68 0.70	0.69 0.70	0.60 0.66	-	
物質・材料 経営情報2号棟	5	552	実験室	CBZ-SC12-T-S1	1200×750×2250	—	0.24	NG	NG	0.33 0.24	0.34 0.28	0.50 0.50	-	実験機器あり
物質・材料 経営情報2号棟	5	552	実験室(中)	CBZ-SC12-T-S1	1200×750×2250	—	0.33	NG	NG	0.66 0.62	0.40 0.33	0.33 0.33	-	実験機器あり
物質・材料 経営情報2号棟	5	552	実験室(北)	CBZ-SC12-T-S1	1200×750×2250	—	0.35	NG	NG	0.43 0.39	0.41 0.37	0.45 0.35	-	フィルター汚れ
物質・材料 経営情報2号棟	5	552	実験室(南)	CBZ-SC12-T-S1	1200×750×2250	—	0.50			0.52 0.50	0.51 0.50	0.61 0.57	-	
物質・材料 経営情報2号棟	5	554	有機反応設計研究室1(窓側)	CBZ-SC15-T-S1	1500×750×2250	—	0.90			1.06 0.90	0.93 0.90	0.96 0.91	1.19 1.01	
物質・材料 経営情報2号棟	5	554	有機反応設計研究室1(廊下側)	CBZ-SC15-T-S1	1500×750×2250	—	0.90			0.99 0.98	1.00 0.90	0.98 0.98	0.92 1.02	

令和6年度(2024) 局所排気装置(ドラフトチャンバー)調査表 (調査期間: 2024.07)

棟名称	階	部屋番号	部屋名称	型番	寸法 幅×奥行×高さ (mm)	排ガス 洗浄 装置	測定面 風速値 (m/s)	<参考>		各開口面の測定値(m/s) [開口幅1200mm以下は6点測定 開口幅1200mm以上は8点測定]	備考		
								<参考> 有機則 (0.4m/s)	<参考> 特化則 (0.5m/s)				
物質・材料 経営情報 2号棟	5	560	実験室	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—					休止中		
物質・材料 経営情報 2号棟	5	560	実験室	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—					休止中		
物質・材料 経営情報 2号棟	5	563	有機反応設計研究室3(窓側)	CBZ-SC12-T-S1	1200×750×2250	—	0.82			0.83	0.89	0.83	-
										0.83	0.83	0.82	-
物質・材料 経営情報 2号棟	5	563	有機反応設計研究室3(廊下)	CBZ-SC12-T-S1	1200×750×2250	—	0.76			0.78	0.80	0.76	-
										0.76	0.79	0.76	-
物質・材料 経営情報 2号棟	5	564	グリーン資源化学研究室2	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—	0.85			0.90	0.91	0.91	-
										0.89	0.85	0.86	-
物質・材料 経営情報 2号棟	5	564	グリーン資源化学研究室2	CBZ-SC15-H-S1	1500×750×2250	—	0.59			0.64	0.66	0.67	0.63
										0.63	0.62	0.60	0.59
物質・材料 経営情報 2号棟	5	564	グリーン資源化学研究室2	CBZ-SC15-H-S2	1500×750×2250	—	0.61			0.61	0.62	0.67	0.63
										0.67	0.62	0.63	0.63
物質・材料 経営情報 2号棟	5	564	グリーン資源化学研究室2	CBZ-SC15-H-S2	1500×750×2250	—	0.54			0.66	0.66	0.68	0.63
										0.57	0.56	0.57	0.54
物質・材料 経営情報 2号棟	5	567	グリーン資源化学研究室4	CBZ-SC12-H-S2	1200×750×2250	—	0.59			0.70	0.65	0.65	-
										0.61	0.60	0.59	-
物質・材料 経営情報 3号棟	1	132 135	一般化学実験室(2)	1500W タイプ(CBH-Sc15-K1-S)	1500×750×2300	—	0.55			0.58	0.56	0.57	0.58
										0.57	0.55	0.55	0.57
物質・材料 経営情報 3号棟	1	132 135	一般化学実験室(2)	1200W タイプ(CBH-S c 12-K1-S)	1200×750×2300	—	0.55			0.60	0.59	0.60	-
										0.56	0.56	0.55	-
物質・材料 経営情報 3号棟	1	132 135	一般化学実験室(2)	1500W タイプ(CBH-S c 15-K1-S)	1500×750×2300	—	0.54			0.70	0.64	0.60	0.60
										0.55	0.56	0.54	0.54
物質・材料 経営情報 3号棟	2	235 236	一般物理実験室(1)	1500W タイプ(CBH-S c 15-K1-S)	1500×750×2300	—	0.53			0.54	0.56	0.58	0.54
										0.53	0.55	0.57	0.53
物質・材料 経営情報 3号棟	3	333	無機・物理化学実験室(東側)	1500W タイプ(CBH-S c 15-K1-S)	1500×750×2300	—	0.51			0.52	0.56	0.52	0.52
										0.52	0.51	0.51	0.52
物質・材料 経営情報 3号棟	3	333	無機・物理化学実験室(中央)	1200W タイプ(CBH-S c 12-K1-S)	1200×750×2300	—	0.54			0.60	0.55	0.55	-
										0.59	0.54	0.54	-
物質・材料 経営情報 3号棟	3	333	無機・物理化学実験室(西側)	1500W タイプ(CBH-S c 15-K1-S)	1500×750×2300	—	0.52			0.52	0.54	0.55	0.52
										0.53	0.54	0.57	0.58
物質・材料 経営情報 3号棟	3	335	材料開発工学実験室(東側)	1500W タイプ(CBH-S c 15-K1-S)	1500×750×2300	—	0.53			0.55	0.56	0.56	0.55
										0.53	0.54	0.54	0.53
物質・材料 経営情報 3号棟	3	335	材料開発工学実験室(中央)	1200W タイプ(CBH-S c 12-K1-S)	1200×750×2300	—	0.53			0.57	0.56	0.55	-
										0.53	0.53	0.54	-
物質・材料 経営情報 3号棟	3	335	材料開発工学実験室(西側)	1500W タイプ(CBH-S c 15-K1-S)	1500×750×2300	—	0.51			0.52	0.56	0.52	0.52
										0.52	0.51	0.51	0.52
物理化学実験棟	2	233	表面・界面化学材料研究室	CBH-Sc15-H1-S	1500×750×2250	—	0.53			0.70	0.70	0.59	-

令和6年度(2024) 局所排気装置(ドラフトチャンバー)調査表 (調査期間: 2024.07)

棟名称	階	部屋番号	部屋名称	型番	寸法 幅×奥行×高さ (mm)	排ガス 洗浄 装置	測定面 風速値 (m/s)	<参考>		各開口面の測定値(m/s) [開口幅1200mm以下は6点測定 開口幅1200mm以上は8点測定]	備考		
								<参考> 有機則 (0.4m/s)	<参考> 特化則 (0.5m/s)				
電気2号棟	2	264	264実験室	DFV-21VK-15CA1	1500×1000×2350		0.67			0.84 0.67	0.81 0.75	0.77 0.67	0.72 0.75
電気2号棟	2	270	270実験室	Z7S-WKX	700×625×1800	乾式	0.42		NG	0.52 0.45	0.45 0.50	0.42 0.47	-
電気2号棟	4	456	実験室	DFV-21VK-15CA1	1500×1000×2350		0.55			0.64 0.57	0.65 0.62	0.60 0.64	0.55 0.58
電気2号棟	2	263	実験室	CD7Pシリーズ			0.40		NG	0.47 0.42	0.46 0.42	0.40 0.46	-
電気3号棟	4	436	半導体実験室2	DFC10-AA15-AA4T	1500×850×2250	-	0.70			0.84 0.95	0.70 0.87	0.80 0.82	0.75 0.80
機械建設2号棟	3	373	化学処理室	RFS-150SBYZ	1500×750×2350	-	0.58			0.60 0.58	0.65 0.63	0.69 0.58	0.70 0.64
機械建設2号棟	3	373	化学処理室	DC-2(樹脂製)	1500×800×1700	-							測定不能 扉開閉不良
機械建設2号棟	4	472	材料設計工学実験室2	DC-2(樹脂製)	1500×800×1700	-	0.54			0.54 0.63	0.58 0.61	0.56 0.61	0.59 0.62
機械建設3号棟	2	236	学生実験室	DFV-11NK-18AA1	1800×850×2400	-	0.62			0.69 0.70	0.68 0.64	0.67 0.63	0.62 0.62
機械建設3号棟	3	343	実験室	CD900PW(酸・アルカリ)	1200×700×1800		0.65			0.91 0.65	0.85 0.82	0.86 0.86	-
機械建設3号棟	3	343	実験室	CD900SW	1200×700×1800		0.62			0.63 0.67	0.62 0.65	0.69 0.62	-
機械建設3号棟	3	344	実験室	ABS-1800	1800×850×2200	-	0.58			0.60 0.61	0.58 0.59	0.58 0.60	0.63 0.58
機械建設3号棟	4	441 442	レオ・オプティック実験室	LDS-150SZ	1500×750×2400	-	0.51			0.55 0.59	0.62 0.51	0.62 0.51	0.61 0.51
機械建設4号棟	1	102	道路実験室2	DF-11AK	1800×850×2300	-	0.61			0.73 0.66	0.70 0.61	0.72 0.64	0.71 0.67
博士課程研究実験棟	1	152	クリーンルーム		2000×750×2300	-	0.56			0.56 0.57	0.57 0.57	0.58 0.58	0.58 0.56
博士課程研究実験棟	1	159	複合構造実験室		2000×750×2300		0.58			0.58 0.63	0.66 0.61	0.63 0.61	0.61 0.60
博士課程研究実験棟	2	252	粉末冶金実験室		2000×750×2300								休止中
博士課程研究実験棟	5	554	ナノバイオ材料研究室		1600×1000×2000	-	0.55			0.65 0.86	0.60 0.76	0.55 0.79	0.60 0.85
博士課程研究実験棟	5	555	ナノバイオ材料研究室		2000×750×2300		0.37	NG	NG	0.55 0.37	0.46 0.40	0.51 0.42	-
博士課程研究実験棟	5	561	光-化学変換実験室1		2000×750×2300								開口基準線が広いため結果がない可能性有り 休止中
生物棟	2	261	学生実験室(北側)	DS-112型	1500×750×2100	-	0.80			1.02 0.86	1.04 0.80	1.03 0.84	1.02 0.82
生物棟	2	265	野生動物管理工学研究室2	FHS 180	1800×750×2100	-	1.05			1.08 1.11	1.17 1.20	1.05 1.17	1.20 1.21
生物棟	2	266	生物材料工学研究室5	FHS 180	1800×760×2400	-	0.69			0.80 0.69	0.71 0.69	0.74 0.70	0.70 0.77

令和6年度（2024） 局所排気装置（ドラフトチャンバー）調査表 （調査期間：2024.07）

棟名称	階	部屋番号	部屋名称	型番	寸法 幅×奥行×高さ (mm)	排ガス 洗浄 装置	測定面 風速値 (m/S)	<参考> 有機則 (0.4m/S)	<参考> 特化則 (0.5m/S)	各開口面の測定値(m/s)				備考
										[開口幅1200mm以下は6点測定 開口幅1200mm以上は8点測定]				
生物棟	3	366	微生物工学研究室	DS-112型	1500×750×2100	-	0.64			0.82	0.85	0.82	0.80	
										0.66	0.69	0.64	0.66	
生物棟	3	370	発酵科学研究室	DS-112K(N)	1500×750×2100	-	0.61			0.70	0.72	0.63	0.72	
										0.62	0.63	0.62	0.61	
生物棟	4	452	生体運動研究室 4	DS-112型	1500×750×2100	-	0.75			1.07	0.99	0.94	0.85	
										0.75	0.93	0.93	0.85	
生物棟	5	561	高分子機能工学研究室 2	DS-112型	1500×750×2100	-	0.85			0.93	1.17	1.12	0.89	
										0.85	0.98	0.94	0.94	
生物棟	5	562	高分子機能工学研究室 3	DS-112型	1500×750×2100	-	0.72			0.90	1.10	1.06	1.02	
										0.72	0.89	0.87	0.78	
生物棟	5	565	応用植物工学研究室 1(左)	FHS 150	1500×750×2100	-	0.65			0.79	0.79	0.89	0.89	
										0.65	0.68	0.69	0.67	
生物棟	5	565	応用植物工学研究室 1(右)	FHS 150	1500×750×2100	-	0.70			0.79	0.79	0.81	0.89	
										0.77	0.70	0.74	0.80	
生物棟	5	566	糖鎖生命工学研究室 3	FHS 150	1500×750×2100	-	0.77			0.88	0.82	0.80	0.82	
										0.92	0.87	0.80	0.77	
生物棟	6	666	システム幹細胞研究室 4	DS-112型	1800×750×2100	-	0.71			0.78	0.73	0.87	0.91	照明不点灯
										0.78	0.72	0.71	0.73	
生物棟	6	670	分子生理工学研究室 2	FYS-150SE1	1500×860×2100	-	0.69			0.91	0.79	0.69	0.85	
										0.84	0.75	0.73	0.73	
生物棟	6	671	生体運動研究室 3	FYS-150SE1	1500×860×2100	-	0.65			0.83	0.73	0.73	0.82	
										0.69	0.65	0.65	0.69	
生物棟	7	760	神経機能工学研究室 3	DS-112型	1500×750×2100	-	0.68			1.26	1.20	1.24	1.06	
										0.95	0.98	0.68	0.71	
生物棟	7	765	分子生物物理学研究室 2	DS-112K(N)	1200×750×2100	-	0.75			0.90	0.96	0.94	-	
										0.79	0.80	0.75	-	
環境システム棟	4	462	材料調整室	DF-13GK	2100×1100×2500	-	0.56			0.69	0.65	0.57	0.65	
環境システム棟	4	462	材料調整室	DFV-11AK-15AF1	1500×840×2300	-	0.65			0.70	0.70	0.65	0.73	
										0.78	0.69	0.68	0.68	
環境システム棟	5	565	無菌培養室(入口側)	SCV-1303EC A	1500×800×1950	-	0.73			1.46	0.96	0.73	0.74	
										1.07	1.21	1.26	1.08	
環境システム棟	5	565	無菌培養室(中側)	SCV-1303EC A	1500×800×1950	-	1.47			2.69	2.43	1.76	1.81	
										2.18	1.86	2.19	1.47	
環境システム棟	5	565	無菌培養室(窓側)		1200×750×2400	-	0.58			0.58	0.66	0.69	-	
										0.65	0.58	0.58	-	
環境システム棟	5	566	環境化学分析室 1(西側)	CB2-AC12	1200×750×2400	-	0.51			0.52	0.51	0.51	-	
										1.08	0.56	1.28	-	
環境システム棟	5	566	環境化学分析室 1(中央)	CB2-AC12	1200×750×2400	-	0.51			0.57	0.55	0.51	-	
										1.41	1.21	1.40	-	
環境システム棟	5	566	環境化学分析室 1(東側)	CB2-AC15	1500×750×2400	-	0.51			0.81	0.74	0.76	0.71	
										0.59	0.51	0.51	0.68	
環境システム棟	6	661	環境生物化学実験室 1	CB2-AC15	1500×750×2400	-	0.00							測定不能
環境システム棟	6	666	環境生物化学実験室 2	CB2-AVC21	1500×750×2400	-	0.00							測定不能
R I センター	1	105	工学用実験室 3		1200×900×2300	-	1.03			1.44	1.08</td			

令和6年度(2024) 局所排気装置(ドラフトチャンバー)調査表 (調査期間: 2024.07)

棟名称	階	部屋番号	部屋名称	型番	寸法 幅×奥行×高さ (mm)	排ガス 洗浄 装置	測定面 風速値 (m/s)	<参考>		各開口面の測定値(m/s) [開口幅1200mm以下は6点測定 開口幅1200mm以上は8点測定]	備考		
								<参考> 有機則 (0.4m/s)	<参考> 特化則 (0.5m/s)				
R Iセンター	1	114	化学用実験室1	DFV-21VK-18CA1	1800×1000×2350	-	0.55			0.65 0.62	0.55 0.65	0.59 0.63	0.58 0.62
R Iセンター	1	115	配分室		900×900×2300		0.70			0.73 0.70	0.73 0.83	0.82 0.85	-
R Iセンター	1	109	工学用実験室2		1500×1000×2100	-	0.61			0.61 0.74	0.67 0.78	0.73 0.66	0.71 0.69
分析計測センター	1	122	機能性薄膜作製・特殊試料調整室	DFC10-AA18-AA00	1800×850×2250		0.62			0.64 0.70	0.65 0.70	0.62 0.64	0.69 0.63
分析計測センター	1	124	試料物性評価室	CBR-SC18-E	1800×850×2300	-							休止中
分析計測センター	2	215	試料作製・処理室(2)		2000×950×2500								休止中
分析計測センター	2	210	試料作製処理室(1)	CBR-SC15-E	1500×850×2300	-	0.63			0.63 0.78	0.70 0.75	0.74 0.72	0.77 0.71
分析計測センター	2	201	計測技術開発室(1)	TQ-300-2-T	2000×1900×2500								休止中
技術開発センター2号棟	1	116	研究実験室3		1500×900×2470	-							休止中
技術開発センター2号棟	1	117	研究実験室4		1500×900×2470		0.59			0.64 0.69	0.62 0.70	0.59 0.68	0.61 0.65
技術開発センター2号棟	1	119	研究実験室6		1800×900×2470	-	0.58			0.61 0.62	0.61 0.62	0.61 0.59	0.58
実験実習1号棟	1	113	材料合成室	DE-8型-1500W	1500×750×2100		0.72			1.07 0.91	1.01 0.89	0.85 0.75	0.98 0.72
実験実習1号棟	1	121	実験室	DE-8型-1800W	1800×750×2300	-	0.65			0.89 0.75	0.86 0.82	0.81 0.75	0.71 0.65
実験実習1号棟	1	102	表面・界面化学研究室	FHS 180	1800×750×2100		0.53			0.53 0.61	0.55 0.61	0.54 0.53	0.54 0.55
実験実習1号棟	1	103	ナノバイオ材料研究室	FHS 150	1500×750×2100	-	0.51			0.60 0.53	0.60 0.51	0.59 0.52	0.58 0.51
極限エネルギー密度工学研究センター(極限棟)	2	203	ビーム工学研究室3	DN-111K(N)	1800×900×2500		0.70			1.10 0.78	1.12 0.70	0.86 0.81	1.17 1.00
極限エネルギー密度工学研究センター(極限棟)	2	203	ビーム工学研究室3	CD-700PW	700×540×1800	-	0.40	NG		0.52 0.40	0.46 0.42	0.46 0.42	-
原子力安全・システム安全棟	1	111	加速器生体試料準備室	DFV-21VK-15CA1	1500×1000×2350	-	0.56			0.62 0.62	0.59 0.60	0.56 0.60	0.66 0.61
原子力安全・システム安全棟	1	114	低線量測定準備室	DFV-21VK-12CA1	1200×1000×2350		0.32	NG	NG	0.40 0.32	0.40 0.34	0.40 0.36	-
原子力安全・システム安全棟	3	302	実験室	DFV-21VK-15CA1	1500×1000×2350	-							休止中
原子力安全・システム安全棟	3	304	コールド実験室	CBK-SC12M-H02型	1200×930×2200		0.70			0.73 0.70	0.70 0.93	1.07 0.92	-
原子力安全・システム安全棟	4	402	放射能環境動態工学実験室	DFV-21VK-15CA1	1500×1000×2350	-	0.54			0.55 0.54	0.56 0.57	0.54 0.57	0.55 0.58
原子力安全・システム安全棟	4	403	原子力材料・保全工学実験室	DFV-21VK-12CA1	1200×1000×2350		0.51			0.55 0.51	0.52 0.52	0.54 0.52	-
原子力安全・システム安全棟	4	404	化学実験室	DFV-11AK-15C1	1500×900×2350	-	0.33	NG	NG	0.51 0.40	0.40 0.43	0.36 0.38	0.36 0.33
集計	台数	119								10 14			